



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
**Genio Civile Valdarno Centrale  
e Tutela dell'Acqua  
Sede di PRATO**

Comune di Prato  
PG 50883 del 22/03/2017  
In arrivo - Pec

Al Comune di Prato  
c.a. RdP Arch. Pamela Bracciotti

**Oggetto:** Controllo ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011-

Deposito n. 37/16 del 09/11/16 – Piano Attuativo per intervento di nuova edificazione nel lotto sito in Via della Polla, per la realizzazione di due blocchi residenziali destinati ad edilizia sociale.

**Comunicazione ai sensi art. 9 comma 2 - Richiesta integrazioni**

Si comunica che, a seguito dell'esame delle integrazioni prodotte dal Geol. Fiaschi, trasmesse con vs nota prot. 32211 del 21/02/17 assunta a ns. prot. 94397 del 22/02/17, e con particolare riferimento a quanto comunicato dall'Autorità di Bacino in merito alla condizione di pericolosità idraulica per battenti di transito, questo Ufficio ritiene necessario subordinare l'esito del controllo all'aggiornamento degli elaborati progettuali (planimetrie e sezioni) con rappresentazione di:

- a) soglia di accesso ai piani interrati, attestata a + 0,50 m dal p.c. (punto b della integrazione Geol. Fiaschi);
- b) primo piano di calpestio attestato a + 0,50 m dal p.c.;
- c) opere per la compensazione della nuova impermeabilizzazione (punto d della integrazione Geol. Fiaschi);
- d) misure atte a garantire il corretto deflusso delle acque di transito, in modo da non aggravare il rischio idraulico nelle aree contermini.

Anche la relazione di progetto e le NTA del piano dovranno di conseguenza essere aggiornate.

Questo Ufficio rimane in attesa di quanto richiesto ed a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti,

Il Dirigente

Ing. Marco Masi

Responsabile del Procedimento: Geol. Andrea Salvadori

Istruttore: Geol. Andrea Reggiannini (tel. 055 4387938)

mail: andrea.reggiannini@regione.toscana.it